

**Администрация  
Кировского  
муниципального района  
Ленинградской области  
Комитет образования**

Руководителям образовательных  
организаций

187342, г.Кировск, ул.Кирова, д.20

Телефон:21-268, факс: 21-687

**E-mail: kirovsk-edu@yandex.ru**

ОКПО 43500204, ОГРН 1024701336472

ИНН 4706012301 КПП 470601001

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Уважаемые руководители!

**По поручению руководителя федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека А.Ю.Поповой прошу Вас разместить на официальных сайтах следующую информацию:**

***«О требованиях к микроклимату помещений  
в общеобразовательных и дошкольных организациях».***

Требования к микроклимату помещений в общеобразовательных и дошкольных организациях регулируются санитарными правилами СанПиН 2.4.2.282-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В общеобразовательных учреждениях гигиенические нормативы температуры воздуха составляют:

18-24 С- в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе;

17-20 С- в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских;

20-24 С- спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната;

20-22 С – медицинских кабинетах, раздевальных комнатах, спортивного зала;

19-21 С- санитарных узлах и комнатах личной гигиены.

Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные- во время уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы.

В основных помещениях детского сада гигиенические нормативы температуры воздуха составляют:

22-24 С- приёмные, игровые ясельных групповых ячеек;

21-23 С- приёмные, игровые младшей, средней, старшей групповых ячеек;

19-20 С- спальни всех групповых ячеек;

22-24 С- помещения медицинского назначения;

25-26 С-раздевалка с душевой бассейна

Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится. Проветривание через туалетные комнаты не допускается. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий.

В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. Параметры микроклимата в общеобразовательных и дошкольных организациях контролируются с применением лабораторно-инструментальных исследований.

**Председатель Комитета образования**

**Е.А.Краснова**