



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Кировский отдел по государственному энергетическому надзору

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
Почтовый адрес: ул. Краснофлотская, д. 16, г. Кировск, Ленинградская обл., 187342 телефон/факс: (813-62) 29-100
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: kirovsk@szap.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений

29 ноября 2018 г.

№28-6992-3833/ПР

г. Кировск, Ленинградская обл.

Предписание выдано: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

Основание проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управления Ростехнадзора № 28-6992/Рк от 22.10.2018.

Лицо (а), проводившее проверку:

государственный инспектор Кировского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора Петрова Елена Александровна.

Наименование организации: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Отраденская средняя общеобразовательная школа № 2» (МКОУ «ОСШ № 2»).

При проведении проверки присутствовали:

Заместитель директора по АХЧ МКОУ «ОСШ № 2» Щепкина Ирина Викторовна.

Дата, время, место проведения проверки: с 10 час. 00 мин. 21.11.2018 по 16 час. 00 мин. 29.11.2018 по адресу: 187330, Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д.20.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений: указаны в Акте проверки от 29 ноября 2018 г. № 28-6992-7784/А.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» **Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Отраденская средняя общеобразовательная школа № 2»** предписывается принять меры по устранению выявленных нарушений обязательных требований в указанные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Срок исполнения
1.	Не определен порядок хранения технической документации по	ПТЭЭП п.1.8.1	31.01.2019

	электроустановкам школы		
2.	Отсутствуют чертежи подземных кабельных трасс с привязками к зданиям, постоянным сооружениям и пересечений с другими коммуникациями	ПТЭЭП п.1.8.2	01.04.2019
3.	Имеющиеся схемы не проверялась на соответствие фактическим эксплуатационным	ПТЭЭП п.1.2.6, 1.8.5	31.01.2019
4.	Отсутствует комплект схем электроснабжения у ответственного за электрохозяйство	ПТЭЭП, п.1.8.6	31.01.2019
5.	Отсутствует список работников, имеющих право единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования, (т.к. представлен на персонал, не аттестованный по МКОУ «ОСШ № 2» и не обслуживающий электроустановки школы по договору)	ПТЭЭП п.1.8.2, 1.8.9, ПОТЭЭ п.3.4, 5.12	31.01.2019
6.	Отсутствует список работников, имеющих право быть производителем работ (наблюдающим) (т.к. представлен на персонал, не аттестованный по МКОУ «ОСШ № 2» и не обслуживающий электроустановки школы по договору)	ПТЭЭП, п.п. 1.8.2, 1.8.9, ПОТЭЭ п.5.12	31.01.2019
7.	Не ведется оперативный журнал	ПТЭЭП, п.п. 1.2.6, 1.8.9	31.01.2019
8.	Не ведется журнал учета работ по нарядам и распоряжениям	ПТЭЭП, п. 1.8.9; ПОТЭЭ п.6.6, Приложение № 8	31.01.2019
9.	В перечне работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации отсутствуют указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению бригадой	ПОТЭЭ п.8.4	31.01.2019
10.	Не ведется журнал учета и содержания средств защиты	ПТЭЭП п.1.2.6	31.01.2019
11.	Контроль за состоянием имеющихся в эксплуатации защитных средств и приспособлений не организован. Ответственное лицо за состоянием защитных средств и приспособлений не назначено	ПОТЭЭ п.1.4; ПТЭЭП п.1.3.9	31.01.2019
12.	Отсутствует аттестованный электротехнический персонал, договор на обслуживание электроустановки со специализированной организацией не заключен	ПТЭЭП, п. 1.2.1	31.01.2019
13.	Электроустановки не укомплектованы испытанными средствами защиты в соответствии с нормами	ПТЭЭП п.п.1.2.2, 2.2.21	31.01.2019
14.	Полы в ГРЩ покрыты цементной пылью	ПТЭЭП п.2.2.10	01.04.2019
15.	На щитах, установленных в компьютерных классах на внешних сторонах дверей отсутствуют	ПТЭЭП п.2.2.20, 2.12.5	31.01.2019

	диспетчерские наименования (в соответствии с электрической схемой)		
16.	На внутренних сторонах дверей в щитах компьютерных классов отсутствуют однолинейные схемы и четкие надписи, указывающие направление присоединений	ПТЭЭП п. 2.2.20	31.01.2019
17.	Не обеспечено проведение профилактических испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок в соответствии с требованиями ПТЭЭП	ПТЭЭП, п.п.1.2.2. 1.2.6	01.04.2019
18.	Отсутствуют акты приемо-сдаточных испытаний на реконструированные электроустановки школы	ПТЭЭП п.п.1.3.3, 1.3.7	01.04.2019
19.	Все конструктивные изменения электрооборудования и аппаратов, а также изменения электрических схем Потребителя выполнены без утвержденной технической документации	ПТЭЭП п.1.6.8	01.04.2019
20.	Отсутствует аварийное освещение на втором и третьем этажах школы	ПТЭЭП п.2.12.4	01.04.2019

Перечень применяемых сокращений:

ПТЭЭП – «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации от 22.01.2003 № 4145);

ПОТЭУ – «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утверждены Приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н).

Информировать Северо-Западное управление Ростехнадзора в письменном виде о выполнении пункта настоящего Предписания (по мере выполнения, но не реже чем раз в три месяца с момента получения Предписания).

Представить в письменном виде в Кировский отдел по государственному энергетическому надзору на имя начальника отдела Воробьева С.Е. в срок до 01.04.2019 информацию об исполнении настоящего Предписания.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с п.12 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течении пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

С предписанием ознакомлен (а), один экземпляр получил (а):

Носово Ирина Владимировна, директор ООО

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена:


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор  Е.А. Петрова